

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN**pentru modificarea și completarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2021**

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 120 și ale art. 44 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. — Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 1 iulie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:

„Art. 331. — (1) OD are obligația citirii indexului grupului de măsurare pentru determinarea cantității de energie electrică distribuite/furnizate fiecărui utilizator racordat la rețelele electrice de distribuție.

(2) Intervalul de citire a indexului grupului de măsurare de către OD este cel prevăzut în contractele de distribuție/furnizare a energiei electrice și poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depășească 3 luni în cazul clienților casnici și 6 luni în cazul clienților finali noncasnici.

(3) În cazul prosumatorilor, periodicitatea de citire a indexului grupului de măsurare este o lună calendaristică.

(4) OD are obligația de a asigura accesul la datele istorice de consum ale utilizatorilor care beneficiază de sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice, în conformitate cu prevederile condițiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național, aprobate prin ordin al președintelui ANRE, în vigoare.”

2. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 34. — (1) În situația în care OD nu respectă termenele prevăzute la art. 32 sau 33, acesta este obligat să plătească utilizatorului compensația prevăzută în anexa nr. 4.

(2) În situația în care, din culpa sa, OD nu respectă termenele prevăzute la art. 33¹ alin. (1)—(3), acesta este obligat să plătească utilizatorului compensația prevăzută în anexa nr. 4.

(3) Obligația OD prevăzută la alin. (2) se aplică și în situația în care OD nu respectă pe o perioadă de o lună, din culpa sa, prevederile art. 33¹ alin. (4).

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), OD nu acordă compensații în situațiile prevăzute la art. 33¹ alin. (1)—(3) utilizatorilor ale căror grupuri de măsurare se află amplasate pe

proprietatea acestora și care nu au permis accesul OD în vederea efectuării citirii indexului grupurilor de măsurare în intervalul precizat în facturile emise de furnizorii de energie electrică, cu notificarea/avizarea prealabilă de cel mult trei ori a utilizatorilor.”

3. La articolul 37, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Fiecare OD titular de licență cu contract de concesiune monitorizează minimum 25% din numărul stațiilor electrice și pentru dezvoltarea activității de monitorizare respectă următorul calendar:

a) până la data de 31.12.2023 va monitoriza minimum 50% din numărul stațiilor electrice și minimum 20% din numărul posturilor de transformare;

b) până la data de 31.12.2025 va monitoriza minimum 75% din numărul stațiilor electrice și minimum 60% din numărul posturilor de transformare;

c) până la data de 31.12.2026 va monitoriza integral (100%) stațiile electrice și minimum 80% din numărul posturilor de transformare;

d) începând cu 1.01.2028 va monitoriza integral (100%) posturile de transformare.

(3) Posturile de transformare monitorizate conform fiecărei etape prevăzute la alin. (2) includ și posturile de transformare care alimentează în totalitate utilizatori integrați în sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice.”

4. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47¹, cu următorul cuprins:

„Art. 47¹. — La preluarea în proprietate de capacitate energetică de distribuție de la o persoană fizică/juridică, operatorul de distribuție concesionar este exceptat de la respectarea obligațiilor privind asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică și calitatea curbei de tensiune prevăzute în prezentul standard, pe perioada realizării lucrărilor pentru asigurarea stării tehnice a capacităților energetice necesare prestării serviciului de distribuție în condiții de calitate, dar nu mai mult de doi ani de la data preluării în proprietate a respectivelor capacități energetice.”

5. La anexa nr. 4, în tabel, după punctul 16 se introduc patru noi puncte, punctele 17—20, cu următorul cuprins:

„17	Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții finali noncasnici	6 luni	10 lei, indiferent de nivelul de tensiune	10 lei, indiferent de nivelul de tensiune
18	Citirea indexului grupului de măsurare pentru clienții casnici	3 luni	10 lei, indiferent de nivelul de tensiune	10 lei, indiferent de nivelul de tensiune
19	Citirea indexului grupului de măsurare pentru prosumatori	1 lună	10 lei, indiferent de nivelul de tensiune	10 lei, indiferent de nivelul de tensiune
20	Lipsa accesului la datele istorice de consum ale utilizatorilor care beneficiază de sisteme de măsurare inteligentă a energiei electrice	1 lună	30 lei la JT	30 lei la JT”

6. La anexa nr. 5, în tabel, punctele 68—70 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„68	Numărul de utilizatori clienți casnici ale căror contoare nu sunt citite o dată la cel mult 3 luni****	toți	JT					
69	Numărul de utilizatori clienți casnici ale căror contoare nu sunt citite o dată la cel mult 3 luni****	toți	MT					
70	Numărul de utilizatori clienți finali noncasnici ale căror contoare nu sunt citite o dată la cel mult 6 luni****	toți	JT”					

7. La anexa nr. 5, în tabel, după punctul 70 se introduc patru noi puncte, punctele 70¹—70⁴, cu următorul cuprins:

„70 ¹	Numărul de utilizatori clienți finali noncasnici ale căror contoare nu sunt citite o dată la cel mult 6 luni****	toți	MT					
70 ²	Numărul de utilizatori clienți finali noncasnici ale căror contoare nu sunt citite o dată la cel mult 6 luni****	toți	IT					
70 ³	Numărul de prosumatori ale căror contoare nu sunt citite lunar****	toți	JT					
70 ⁴	Numărul de prosumatori ale căror contoare nu sunt citite lunar****	toți	MT”					

Art. II. — Prevederile art. 34 alin. (2) din standardul prevăzut la art. I, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin, se aplică începând cu data de 30 iunie 2022.

Art. III. — Operatorii de distribuție concesionari au obligația să transmită la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, până la data de 30 iunie 2022, programul de implementare privind monitorizarea continuității și calității energiei electrice cu analizoare montate în stațiile electrice și în posturile de transformare, stabilit în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din standardul prevăzut la art. I, astfel cum au fost modificate prin prezentul ordin.

Art. IV. — Operatorii de distribuție concesionari pot utiliza analizoare de calitate care nu îndeplinesc în totalitate cerințele prevăzute la art. 37 alin. (1) din standardul prevăzut la art. I, dacă acestea au fost instalate în posturile de transformare

înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, cu obligația de înlocuire a respectivelor analizoare de calitate în etapa finală a calendarului de dezvoltare a activității de monitorizare prevăzut la art. 37 alin. (2) din standardul prevăzut la art. I, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, sau la expirarea duratei de amortizare a acestora, oricare dintre condiții intervine prima.

Art. V. — Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. VI. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță